


BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem
Pfalzring in Bobenheim-Roxheim 

Betreiber
Stadtwerke Frankenthal GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,80

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 81,8 g_{CO_2}/kWh

Datenbasis von Januar 2017 bis Dezember 2021.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 18.05.2032.

ausgestellt am: 18.05.2022

Stefan Zickgraf

Gutachter-Nr.: FW609-3 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DERP0066_FW309-1u7_18052022_2 